

# Dansk Indeklima Mærkning

## Certifikat nr. 101



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

### Huntonit malede loft- og vægpaneler

fra virksomheden

**Huntonit**  
**Venneslaveien 233**  
**N-4701 Vennesla**

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Den deklarerede indeklimatelevante tidsværdi er fastlagt  
i henhold til kravene i Dansk Indeklima Mærknings

Prøvnings- og mærkningskriterier for  
Loft- og vægsystemer, 3. udgave, 2005  
samt Generelle Mærkningskriterier, 5. udgave, 2007

Mærkningen er baseret på prøvning af  
Huntonit Plankett

Certifikatet er gyldigt 5 år fra:

**17. februar 2017**

ved årlig attestation af det tilhørende bilag 1-101 i henhold til  
Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.

Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette  
certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dette certifikat kan også findes på [www.teknologisk.dk/DIM](http://www.teknologisk.dk/DIM)

For Dansk Indeklima Mærkning

Ledende medarbejder

Dato

15.02.2017

# Dansk Indeklima Mærkning

## Certifikat nr. 101



### Bilag 1-101

Certifikatindehaver:

Huntonit  
Venneslaveien 233  
N-4701 Vennesla

Certifikat udstedt 1. gang:

17. februar 2012

Partikelafgivelse inkl. fibre angives i tre klasser

Klasse	Grænser (mg/m <sup>2</sup> )	Mærkningsret
Lav	$X \leq 0,75$	Ja
Middel	$0,75 < X \leq 2$	Ja
Høj	$2 < X$	Nej

#### Mærkningsgrundlag:

Dansk Indeklima Mærknings prøvnings- og mærkningskriterier for Loft- og vægssystemer, 3. udgave, 2005. Den maksimale, acceptable tidsværdi for loftsystemer er bestemt til 60 døgn. Certifikatet er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler.

Partikelafgivelse fra produkter bestemmes ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre, der eventuelt vil kunne give irritation på hud eller i øjne, næse og øvre luftveje i den første tid af produktets brug. Produkter under dette certifikat er klassificeret som **lav**.

#### Omfattede produktegenskaber:

Certifikatet og den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Den deklarerede, indeklimatelevante tidsværdi fastlægges på basis af resultaterne af kemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. Deklareret tidsværdi:

**30 døgn**

#### Krav til produktinformation:

Certifikatindehaveren skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne omfattet af certifikatet, vejledninger i projektering, transport, lagring og montering, rengøring og vedligeholdelse, der skal følges for ikke at forringe produktets indeklimatelevante påvirkning i praksis.

#### Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse:

Dansk Indeklima Mærkning foretager kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er ikke gyldigt uden nærværende bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet af Dansk Indeklima Mærknings ledende medarbejder.

Virksomhedens ansøgning om forlængelse af mærkningstilladelse er ifølge Dansk Indeklima Mærknings gældende krav behandlet med tilfredsstillende udfald:

Mærkningstilladelse forlænget	15.02.2017				
Sign. vedr. seneste forlængelse					
Mærkningstilladelsen udløber	16.02.2018				