

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 101



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Huntonit malede loft- og vægpaneler

Huntonit
Venneslaveien 233
N-4701 Vennesla
Norge

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
16. februar 2025

Dansk Indeklima Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.
Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 101

Indehaver af mærkningstilladelse:

Huntonit
Venneslaveien 233
N-4701 Vennesla

Produktgruppe
Prøvnings- og mærkningskriterier

Huntonit malede loft- og vægpaneler
General labelling criteria, 7th edition, 2021,
Wall and ceiling systems, 5th edition, 2018
16. februar 2012
Huntonit malet vægpanel

Første udstedelsesdato
Prøvet produkt

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 1

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	0,09	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,002	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	30	døgn

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-værdi	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	100 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.